

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
4			VERHARDING ***Teksten aangegeven met *** *** zijn ter informatie en dienen in het officiële bestek te worden verwijderd***			
40			FUNDERINGSWERKZAAMHEDEN			
400010	280201		Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- mengsel. ***laagdikte afhankelijk van gebruik verharding*** ***Laagdikte met 10 cm verminderen door extra hoogte (22 cm) van de bufferklinker*** .8. Betongranulaat .3. Sortering 8/16 0-fractie dient te allen tijde vermeden te worden in de fundering vanwege de waterdoorlatendheid. ***Indien een 0-fractie wordt toegevoegd zal de opslagcapaciteit van de fundering drastisch verminderen***	m2		V
400020	280199		Aanbrengen scheidingsdoek Anti-worteldoek ***INDIEN EEN ANDER SOORT SCHEIDINGSDOEK WORDT GEBRUIKT, IS HET NOODZAKELIJK DAT HET WATERDOORLATEND IS*** Scheidingsdoek aanbrengen op fundering betongranulaat, bestekpostnummer 400010. Scheidingsdoek aanbrengen met 15 cm overlap. Randen verharding voorzien van scheidingsdoek, tot 4 cm onder de bovenkant van de steen.	m2		V
400030	314101		Aanbrengen straatlaag. Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm .5. Op een inlage, aangebracht volgens 400020 .9. Split 05-08	m2		V
400040	314199		Aanbrengen Bufferklinker Type 40, capaciteit 40 L/m2 Kleur grijs. Afmeting: 220x110x220 mm gewicht: 8,8 kg per stuk Bufferklinker aanbrengen als eindlaag. Totale breedte van tot In (halfsteensverband, elleboogverband of lijnverband). Op straatlaag van split, volgens bestekpost 400030. Intrillen, voegen NIET invegen.	m2		V

